

Zapytania do treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „*Budowa ścieżki pieszorowerowej na trasie Mareza – Grabówko, odcinek od miejscowości MAREZA do miejscowości Obory*”, tj.:

Pytanie:

Rysunki dołączone do dokumentacji przetargu wskazują jednoznacznie rodzaj zbiornika rozsączającego (system D Raintank), którego użycie jest wymagane do realizacji w/w inwestycji, jednak żaden z dystrybutorów tego rodzaju elementów nie dysponuje skrzynkami rozsączającymi systemu D – Raintank w rozmiarze jak w dokumentacji (0,8x0,8x0,4m). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego rozmiaru skrzynek rozsączających na dostępny na rynku (0,81x0,84x0,4m), bądź o podanie dokładnych danych odnośnie wielkości zlewni do skrzynek, aby można było dobrać system odwodnienia we własnym zakresie w zgodzie z dostępnymi wymaganiami (zastosowanie innego niż D Raintank). Prosimy o korektę dokumentacji i przedmiaru.

Odpowiedź:

Parametry dla zbiorników rozsączających zostały podane w przybliżeniu. Dozwolone jest użycie zbiorników o innych wymiarach, pod warunkiem zachowania tej samej sumarycznej objętości systemu.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zamieszcza na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl skorygowany przedmiar oraz zestawienie zlewni.

Skorygowano liczbę skrzynek rozsączających wg zestawienia zlewni z 440 szt. na 430 szt.

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Michalski
Krzysztof Michalski