



Kwidzyn, dnia 10.04.2020 r.

ZP.271.5.2020

Zapytania do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Brachlewie – etap II”**.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SIWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W przedmiarze uwzględniony jest przewiert $L=19,40m$, natomiast na PZT oraz na profilu na odcinku objętym wyceną, tzn. od S11 do S19 nie ma przewiertu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Zamawiający informuje, że przejścia kanalizacją pod drogą wojewódzką należy wykonać metodą bez wykopową co jest opisane w dokumentacji projektowej - branża sanitarna w rozdziale V PROJEKTOWANY ZAKRES BUDOWY ODWODNIENIA DROGI. Zamawiający podkreśla, że przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, z którego Wykonawca może skorzystać lub nie, a wycenie powinny podlegać elementy określone w dokumentacji projektowej.

WÓJT
Dariusz Wierzbę