



ZP.271.17.2020

Zapytania do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo - Janowo**”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SIWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W projekcie budowlanym na rys. 5a (szczegół barieroporęczy na przepuście; pozycja przedmiarowa nr 7.3.3 w 1.Przedmiar -Ścieżka) mowa jest o wykonaniu barieroporęczy na przepustach z płaskowników.
Czy Zamawiający dopuści zamontowanie barier szczeblinkowych U11a, połączonych ze sobą poprzez skręcenie.
Podobnie ma się sprawa dotycząca barier bezpieczeństwa. Czy Zamawiający dopuści wykonanie barier bezpieczeństwa U12 zamiast ujętych w projekcie budowlanym branży drogowej rysunek 3d?
Na bariery prefabrykowane U11a i U12 producent daje atesty i deklaracje. Natomiast projektowane bariery będą wyrobem jednostkowym, wytwarzanym indywidualnie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamontowanie barier szczeblinkowych U11a i barier U12, jeżeli posiadają wymagane atesty i deklaracje.

2. W projekcie budowlanym rysunek numer 8 (Szczegół zbiornika rozsączającego) pokazano sposób wykonania odwodnienia.
Na rysunku wskazano system D-Raintrak o określonych parametrach i wymiarach.
Z uwagi na fakt iż projekt powstał w 2009r. na rynku budowlanym zmieniły się wyroby budowlane. Z zaciągniętej informacji od dostawców wynika, że zaprojektowany system (studnie rozsączające) nie są już produkowane.
Ponadto załączona specyfikacja nr D-03.02.01 -Kanalizacja deszczowa, nie zawiera szczegółów istotnych parametrów studni rozsączającej oraz czyszczącej.
Czy zamawiający zmieni szczegółową specyfikację techniczną wykonania robót lub czy Zamawiający dopuści materiały zbliżone parametrami do zaprojektowanego systemu odwodnienia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza materiał zbliżony parametrami do zaprojektowanego systemu odwodnienia, jeżeli posiada wymagane atesty i deklaracje.

3. Czy Zamawiający posiada badania geologiczne, jeśli tak to proszę załączyć.

Odp.: Zamawiający informuje, że projekt opracowano na podstawie oceny warunków geotechnicznych dokonanej przez projektanta w terenie i na podstawie archiwalnych dokumentacji geotechnicznych. Ponieważ w podłożu występują grunty wysadzinowe, przyjęto wykonanie pod konstrukcje

nawierzchni ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i jezdni warstwę odcinającą z piasku. Wykonany odcinek ścieżki rowerowej w m. Lipianki potwierdził przyjęte warunki geotechniczne.

ZASTĘPCA WOJTA

Krzysztof

Krzysztof Michalski