



Kwidzyn, dnia 11.06.2018 r.

ZP.271.19.2018

Zapytania do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mały Baldram, Kamionka, Brokowo i Dubiel**”:

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SIWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę rury z rury PE 100 z wtopionym drutem sygnalizacyjnym lub z drutem miedziovym 1,5mm² wciągane razem z wciąganiem rury na rurę PE100 z linką stalową sygnalizacyjną w otulinie PE 4x6mm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymienionej rury.

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o plany(rysunki) pompowni oraz o przedmiar robót który jest niezbędny do precyzyjnej wyceny całkowitej armatury.

Odp.: Przepompownie ścieków - należy przyjąć rozwiązania typowe dla danego producenta. Założenia obliczeniowe muszą być zgodne z danymi określonymi w opisie dokumentacji projektowej.

Zamawiający na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce Przetargi załącza przedmiar robót. Niemniej jednak należy go traktować pomocniczo i nie może on stanowić podstawy do wyceny przedmiotu postępowania. Za podstawę wyceny służy dokumentacja projektowa.

Z up. WÓJTA

Agata Szczęśniak
SEKRETARZ GMINY