

Kwidzyn, dnia 11 maja 2010 roku

**Otrzymują Wykonawcy, którzy
złożyli zapytania do treści SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Podzamecze-Gurcz” t.j.:

1. Z uwagi na dużą ilość pozycji przedmiarowych proszę o udostępnienie na stronie internetowej w/w przedmiarów robot w rozszerzeniu programu kosztorysowego „KOBRA” wersja 5.
2. Proszę o uzupełnienie brakującego pliku dokumentacji pt: założenia telemetrii.doc, ponieważ dokument jest pusty.
3. Proszę o udostępnienie następujących materiałów i dokumentacji niezbędnych do złożenia rzetelnej oferty do przedmiotowego przetargu:
 - a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 - b) Parametry i wymogi dotyczące dobranych przepompowni i pomp
 - c) Przekroje geologiczne gruntów
 - d) Projekt monitoringu (wg SIWZ stanowi on odrębne opracowanie).
4. Proszę o wyjaśnienie czy przepompownie przydomowe powinny być podłączone do systemu monitoringu.
5. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie czy rury do budowy kanalizacji tłocznej powinny być na ciśnienie PN10 czy PN16 oraz o podanie z jakiego materiału powinny być wykonane.
6. Proszę o udostępnienie na stronie internetowej szczegółowej dokumentacji projektowej dotyczącej przepompowni ścieków lokalnych, przydomowych, studni napowietrzania i odpowietrzania, studni odpowietrznika, zespołu sprężarek oraz zagospodarowania terenu przepompowni ścieków, gdyż widnieją w/w rysunki w spisie treści dotyczącym Projektu wykonawczego.
7. Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekty "Tymczasowej organizacji ruchu".
8. Proszę o podanie kategorii dróg, w których będzie przebiegać projektowana kanalizacja oraz o sprecyzowanie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
9. Czy po stronie Wykonawcy będzie uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.
10. Czy Zamawiający posiada wszelkie uzgodnienia z właścicielami działek przez, które będzie przebiegać projektowana kanalizacja? Jeżeli tak to proszę o ich załączenie na stronie internetowej.
11. Proszę o umieszczenie na stronie internetowej rysunku przedstawiającego zagospodarowanie terenu przepompowni.
12. Jaką ilość środków finansowych zaplanował Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania w roku 2010.
13. Czy Zamawiający mógłby uzupełnić dokumentację projektową o rysunki:
 - 31 Przepompownia P3
 - 32 Przepompownie lokalne
 - 33 Przepompownie przydomowe
 - 34 Studzienka odpowietrzająca
 - 36 schemat napowietrzania i odpowietrzania
 - 36 Zespół sprężarek
14. Czy zamawiający przewiduje przesunięcie terminu przetargu z powodu braków w dokumentacji projektowej i obszerny przedmiot zamówienia.
15. W części elektrycznej występują szafki pomiarowe na licznik prądu jednofazowego. Czy ujmować je w wycenie bo najczęściej montuje je Zakład Energetyczny na słupie.
16. W kosztorysie brak jest oświetlenia przepompowni, proszę o uzupełnienie przedmiaru.
17. Proszę o podanie, czy występują wody gruntowe na trasie kanalizacji sanitarnej, głównie w rejonie przepompowni P3.

W związku z powyższym poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na w/w pytania:

Ad.1. Zamawiający na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce przetargi w załączniku „siwz z załącznikami” zamieścił przedmiary robót w wersji PDF- czytelnej i dostępnej dla wszystkich wykonawców. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt XIII SIWZ Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo - wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.

Ad.2. Zamawiający zamieścił ponownie dokument pt. założenia telemetrii w wersji PDF.

Ad.3.

- a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych znajdują się na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce przetargi w załączniku „siwz z załącznikami.”
- b) Parametry technologiczne pompowni znajdują się w opisie technicznym oraz w STWIORB.
- c) Wierceń geologicznych nie wykonywano/ małe średnice i płytkie wykopy/. Warunki gruntowe opisano w STWIORB w oparciu o obserwacje podobnych prac wykonanych w tym terenie dotychczas.
- d) Projekt monitoringu zamieszczony został na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce przetargi w załączniku „siwz z załącznikami”. Zamawiający dodatkowo zamieszcza wytyczne w formacie PDF.

Ad.4. Nie przewiduje się podłączenia przydomowych przepompowni do monitoringu.

Ad.5. Rury winny być na ciśnienie 16 PN – materiał należy zastosować zgodnie z dokumentacją.

Ad.6. Parametry technologiczne przepompowni ścieków lokalnych, przydomowych, studni napowietrzania i odpowietrzania, studni odpowietrznika, zespołu sprężarek oraz zagospodarowania znajdują się w opisie technicznym oraz STWIORB. Zamawiający dołącza przedmiotowe rysunki.

Ad.7. „Projekt tymczasowej organizacji ruchu” Wykonawca musi wykonać w ramach przedmiotowego zadania zgodnie z pkt XIII ppkt 7 SIWZ.

Ad.8. Drogi: wojewódzkie Podzamcze -Gurcz Janowo (518), przechodząca przez Biały Dwór do Brachlewa /529/ i droga Gurcz- Ryjewo (607); w Gurczu droga do pompowni Pd3 jest drogą powiatową; w Podzamczu prostopadle do drogi wojewódzkiej odchodzą drogi gminne.

Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego należy uzgodnić z zarządcami dróg.

Ad.9. Opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym uścił Zamawiający.

Ad.10. Zamawiający posiada zgodę wszystkich właścicieli działek.

Ad.11. Na zagospodarowanie terenu pompowni nie sporządzano odrębnych rysunków poza rysunkami na mapie zasadniczej a opis znajduje się w dokumentacji.

Ad.12. Informacja w zakresie zaplanowanych środków finansowych znajduje się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce „budżet”.

Ad.13. Zamawiający zamieszcza w/w rysunki na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl.

Ad.14 Tak.

Ad.15. Problem jest opisany w projekcie „Aktualizacja przyłączy elektrycznych przepompowni przydomowych”.

Ad.16. Opis warunków gruntowo wodnych znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zamieszczonej na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl

Ponadto Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej „Założenia techniczno - organizacyjne sieci telemetrii radiowej” w wersji PDF oraz załącznik - „Projekt budowlany - Kanalizacja sanitarna Przejścia pod drogami wojewódzkimi” w wersji PDF.

WOJT
Swa Nowogrodzka