



Kwidzyn, dnia 19.03.2020 r.

ZP.271.3.2020

Zapytania do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mały Baldram, Kamionka, Brokowo i Dubiel – etap II”**.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SIWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. *Prosimy o odpowiedź dotyczącą włączenia przepompowni P4 i P5 do przewodu ciśnieniowego z przepompowni P3 gdzie pracują pompy wirowe. Na przepompowniach P4 i P5 zaprojektowane są pompy wyporowe, **które na pewno będą zakłócać prace przepompowni P3.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wymianę pomp na wirowe? W związku z powyższym prosimy również o zamieszczenie rysunków – profili kanalizacji ciśnieniowych dla przepompowni P4 i P5.*

Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Projekt przewiduje formy zabezpieczenia zarówno rurociągów jak i samych pomp.

ZASTĘPCA WÓJTA


Krzysztof Michalski