



ZP.271.3.2020

Zapytania do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mały Baldram, Kamionka, Brokowo i Dubiel – etap II**”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SIWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Prosimy o zamieszczenie profili rurociągów ciśnieniowych - części graficznych dla układów tłocznych pompowni P1, P4 i P5

Odp.: Zamawiający informuje, że profile rurociągów ciśnieniowych stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Rurociąg tłoczny do przepompowni P1 znajduje się na profilu nr 23, rurociąg tłoczny do przepompowni P4 znajduje się na profilu 22, natomiast przepompownia P5 włączona jest do rurociągu tłoczego przynależnego do przepompowni P3, a ten przewód zobrazowany jest na profilu 19b.

2. W trosce o wspólne dobro składamy ponownie pytanie.

Prosimy o odpowiedź dotyczącą włączenia przepompowni P4 i P5 do przewodu ciśnieniowego z przepompowni P3 gdzie pracują pompy wirowe.

Na przepompowniach P4 i P5 zaprojektowane są pompy wyporowe, **które na pewno będą zakłócać prace przepompowni P3.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wymianę pomp na wirowe?

W związku z powyższym prosimy również o zamieszczenie rysunków – profili kanalizacji ciśnieniowych dla przepompowni P4 i P5.

Nasza sugestia w oparciu o analizę zamieszczonego projektu.

Projekt nie przewiduje form zabezpieczenia w takiej sytuacji

Sugerujemy by dokładnie przeanalizować tą kwestię.

Odp.: Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko.

ZASTĘPCA WÓJTA


Krzysztof Michalski