



UWAGI MONTAŻOWE :

- PROJ. SŁUP STAL. OŚW. CASSIOPE P, H=9,0m Z WYSIĘG. JEDNORAM. OC (VALMONT) NA FUND. BETON. F-100/43 I OPRAWĄ OŚW. LED TYPU LEDTECHNIKA GLC-LD01 56 W.
- PROJ. KABEL OŚWIELENIOWY YAKXS 4x25 mm2
- PROJ. PRZEPUST KABLOWY DVK 75
- PROJ. PRZECISK KABLOWY SRS 50
- PROJ. UZIOM Z BEDNARKI T/FeZn 25x4 W ROWIE KABLOWYM
- PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA FUNDAMENCIE

Układ sieciowy **TN-S-C**
ochrona przed dotykiem pośrednim :
samoczynne wyłączenie zasilania

ZUT ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MACIEJ GLAZA e-mail zut@o2.pl ul. KOCHANOWSKIEGO 22 82-500 KWIDZYN tel. (+48) 600 228 090			
Inwestor	GMINA KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 Kwidzyn		
Temat	OŚWIETLENIE DROGOWE W MIEJSCOWOŚCI LIPIANKI, dz. nr 51/2		
Nazwa rys.	SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA 0,4 KV		
Opracował	tech. Jerzy Glaza 12/EL/76	Podpis	Projekt BUDOWLANY
Projektant	inż. Maciej Glaza 241/Gd/2002	Podpis	Branża ENERGETYCZNA
Nr zlecenia	24/2014	Data	LIPIEC' 2014
		Skala	1 : 500
			Nr rys. E-05