

[illegible]

LAMPA JET 2 P=70W
IP 65 z wbudowanym
czujnikiem
fotometrycznym

Proj linia kablowa 230/400V
typu YAKXs 4*35mm²
własność UG Kwidzyn
l=300m

Dodatkowa Ochrona Od Porażenia Samoczynne Wyłączenie Zasilania

- układ sieci 0,4kV ENERGIA - TN-C
- układ sieci 0,4kV (zalicznikowy- UG Kwidzyn)TN-C-S

Rozdział przewodu PEN na PE i N następuje w szafce zasilającej - sterującej

[illegible]

FUNKCJA	Imię i Nazwisko	Nr Upr.	DATA	PODPIS	EKO-WOD ul. Legipnów 2 82-300 Elbląg
PROJEKTANT	Marek Gulgowski	2055/EL/98	05.05.2015		
RYSOWAŁ	Marek Gulgowski				
OPRACOWAŁ	Marek Gulgowski				
INWESTOR	URZĄD GMINY KWIDZYN				
SKALA	Nazwa obiektu: Schemat zasilania 230/400V szafki sterujaco - zasilającej dla przepompowni ścieków P3- warunki przyłączenia 13/R23/01295				
RYS Nr 15	Adres obiektu: Brokowo dz. Nr 33/2				