


T-71789 Dankowo 1 / obw. 100
YAKXS 4x120

ZK-1332

ISTN. ZK-1332 ENERGA




PROJ. TiFeZn 30x4, dl.24m

ZP

PROJ. ZŁĄCZE POMIAROWE 0,4 KV
TYPU P1-Rs/LZV/F dz. nr 76/14

SSP-PS1

SZAFKA STEROWNICZA
PRZEPOMPOWNI PS1
12,5 KW / In=25A dz. nr 76/14



WYPOSAŻENIE SZAFKI
STEROWNICZEJ
WG. OSOBNEGO RYS.

$R < 30 \Omega$

PROJ. PRZYŁĄCZE KABLOWE 0,4 KV
YAKXS 4x16, dl. 20(24)m

PROJ. PRZYŁĄCZE KABLOWE 0,4 KV
YAKXS 4x16, dl.3(6)m /
pozostawić zapas kabla w celu wpięcia
w docelowe złącze ENERGA OPERATOR SA

Układ sieciowy: TN-C
ochrona przed dotykiem pośrednim
samoczynne wyłączenie zasilania

ZUT ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MACIEJ GLAŻA e-mail zut@o2.pl ul. KOCHANOWSKIEGO 22 82-500 KWIDZYN tel. (+48) 600 228 090			
Inwestor GMINA KWIDZYN - UL. GRUDZIADZKA 30 , 82-500 KWIDZYN			
Temat Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Jaśminowa, Różana w miejscowości Dankowo w Gminie Kwidzyn.			
Nazwa rys. SCHEMAT ZASILANIA TYMCZASOWEGO - PS1			
Opracował	tech. Jerzy Głaż 12/EL/76	Podpis	Projekt BUDOWLANY
Projektant	inż. Maciej Głaż 241/Gd/2002	Podpis	Bransza ENERGETYCZNA
Nr zlecenia	Data	Skala	Nr rys.
21/2016	KWIECIEŃ 2016	---	E-13