



LEGENDA

- G7
33C/300/3000
Q=3623W
- PROJ. ZASILANIE C.O. DN15
- PROJ. POWRÓT C.O. DN15
- PROJ. ZAWÓR TERMOSTATYCZNY DN15, Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ Z ZABEZPIECZEN PRZED MANIPULACJĄ I KRADZIEŻĄ PROJEKTOWANY ZAWÓR ODCINAJĄCY DN15

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM W NOWYM DWORZIE				
OBJEKT:		BUDOWA USŁUG PRACOWNICZYCH Jonusz Witnicki		
ADRES:		82-500 Kwidzyn Nowy Dwór 13		
INWESTOR:		Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn		
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Ireneusz Kłak upr. nr POW/0223/PWOS/10		
NAZWA RYSUNKU:		WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O. RZUT POZIOMY		
PŁAK:		DATA:		NUMER RYS.
P.B.		01.2016		
SKALA:		1:100		S-3