

PGNiG SPV4 sp. z o.o.
ul. Walowa 41/43, 80-055 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
Rejon Dystrybucji Gazu w Elblągu
ul. Czerwikowska 6, 82-300 Elbląg
tel. 055 249 98 00 fax 055 232 69 41
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Uzgodnienie 1355/116/EL/2013

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: Ciąg pieszo - rowerowy plan
zagospodarowania terenu

Nazwa opracowania: drogowe

Rodzaj sieci: nie dotyczy
Średnica: nie dotyczy
Długość: nie dotyczy
Nr warunków tech.: nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia: Inny (patrz uwagi)

Miejscowość: Kwidzyn (gm. Kwidzyn)

Adres: Baldram - Tychnowy - Brachlewo II etap

Inwestor: Urząd Miasta Kwidzyn, ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn, brak

Projektant: Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDROG, ul. Kulerskiego 16/4 86 - 300
Grudziądz, brak, Wiesław Łuszyński, upr. nr: brak

Warunki uzgodnienia

Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót.
Zakończenie robót należy zgłosić pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 2 dni przed planowanym terminem zasypania.
W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym.
Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.
Zachować wymagane przepisami i normami odległości od projektowanej i istniejącej sieci gazowej.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Zarówno Inwestor jak i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność z tytułu poniesionej w związku z uszkodzeniem szkody wynikowej po stronie PGNiG SPV4 sp. z o.o. Oddział w Gdańsku o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściwy Rejon Dystrybucji Gazu pod nr telefonu 992
Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej i projektowanej sieci gazowej.
Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu.
Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
Zpoczęcie robót należy zgłosić do Punktu Dystrybucji Gazu w Kwidzynie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót przedkładając do wglądu PBW.

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 29 b
82-500 KWIDZYN

Uwagi:
Bez uwag.

Specjalista d/s Technicznych Rejonów

Uzgodnienie wydane: 30/08/2013, przez: Janusz Groos
Janusz Groos (podpis)

Stwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

m.pr inż. Wiesław Łuszyński
upr. proj. nr JAN-IV-8346/58/TO/SC